

**Datorita faptului ca zona de evacuare in valea Dezna si Mal drept Crisul Alb sunt in arie naturala protejata, se retine valoarea de max 100 mg/kg Crom total ca fiind valoarea de referinta care nu poate fi depasita.**

**Intrucat a fost determinata valoarea de 5390 mg/kg respectiv 3170 mg/kg, acest fapt confirma evacuarea continua de ape uzate neepurate prin sistemul de colectare a apelor uzate administrat de catre SC TERMOCONSTRUCT SA.**

Valorile sunt inscrise in Rapoartele de incercare nr. PI1902018/16.05.2019 si PI 1902019/16.05.2019 emise de ALS Life Sciences Romania SRL, laborator acreditat RENAR. Precizam ca probele au fost prelevate in regim criminalistic de catre Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Arad si sigilate cu sigiliul MI nr 14474.

Administratorul societatii confirma verbal faptul ca statia de epurare nu functioneaza la parametrii, existand periodic deficiente ( avarii) care pot conduce la deversari peste limitele admise de ape epurate din statia ECO SISTEM GRUP SRL in reseaua de canalizare a Orasului Sebis, ulterior prin by-pass si statia de epurare a orasului Sebis ajungand in apele de suprafata – Valea Dezna respectiv raul Crisul alb.

Tinand cont de acest aspect consideram ca depasirile la indicatorul crom total ( metal greu) sunt cauzate in totalitate de catre SC ECOSISTEM GRUP SA.

#### **Măsurile stabilite:**

1. Determinarile fizico-chimice obligatoriu de efectuat conform autorizatiei de emdiu se vor efectua cu laboratoare acreditate RENAR pentru fiecare indicator obligatoriu de monitorizat.

Termen: Permanent

Raspunde: SC SC ECO SISTEM GRUP SRL

2. Toate probele prelevate pentru efectuarea de determinari fizico-chimice conform cap. III din autorizatia de mediu vor fi prelevate de catre personal acreditat pentru prelevare si transport de probe sau de catre personalul laboratorului care efectueaza determinarile fizico-chimice.

Termen: Permanent

Raspunde: SC SC ECO SISTEM GRUP SRL

3. Se vor lua masuri in regim de urgenta, pentru intrarea in parametrii a statiei de epurare astfel incat la evacuarea din statia de epurare parametrii fizico-chimici sa se incadreze in valorile maxime admise stabilite prin actele de reglementare emise de APM Arad si ANAR ABA Crisuri Oradea.

Termen: 21.07.2019

Raspunde: SC SC ECO SISTEM GRUP SRL

4. Se va notifica APM Arad faptul ca statia de epurare ECO SISTEM GRUP SA deserverste un nou beneficiar, in speta SC GERALI – PIELCONF SRL SEBIS.

Termen : 21.06.2019

Raspunde: SC SC ECO SISTEM GRUP SRL

**Sanctiuni :** Se sanctioneaza SC ECO SISTEM GRUP SRL, cu amenda contraventionala in valoare de **50000 lei**, pentru nerespectarea prevederilor din autorizatia de mediu privind limitele maxim admise la evacuarea apelor uzate in canalizarea menajera Sebis, conform OUG 195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art 96, alin (3), pf 1.

**De asemenea in baza notei de constatare intocmita de catre comisarii GNM – CJ Arad, IPJ Arad a deschis un dosar de cercetare penala**

#### **3. SC TERMO CONSTRUCT SA**

**Raport de incercare nr PI 1902018/16.05.2019, emis de catre ALS Life Sciences Romania RSL :**

- Namol prelevat la by-pass – statia de epurare Sebis, evacuare in valea Dezna : **crom – 3170 mg/kg.**

- Namol prelevat la deversarea in raul Crisul Alb – Malul Drept : **crom – 5390 mg/kg**

Datorita faptului ca zona de evacuare in valea Dezna si Mal drept Crisul Alb sunt in arie naturala protejata, se retine valoarea de max 100 mg/kg Crom total ca fiind valoarea de referinta care nu poate fi depasita.

**Intrucat a fost determinata valoarea de 5390 mg/kg respectiv 3170 mg/kg, acest fapt confirma evacuarea continua de ape uzate neepurate de catre SC TERMOCONSTRUCT SA, in zona statiei de epurare Sebis.**